

## Baumusterprüfzertifikat

**Anwendungsbereich:** Wasserleitungen/Industrieleitungen

**Produktart:** Kunststoffrohr PP-R/Beta PP-H F/PP-R  
Faser-Verbundrohr

**Prüfgrundlage:** DIN EN ISO 15874 (Anlehnung)


<u>Prüfungen</u>	<u>Anforderungen</u>	<u>Prüfverfahren</u>
1 Beschaffenheit	innen und außen glatte Oberfläche	visuell
2 Geometrische Eigenschaften	DIN EN ISO 15874	DIN EN ISO 15874
3 Längsschrumpf	≤ 2 %	EN 743
4 Schmelzindex	≤ 0,5 g/10 min.	ISO 1133
5 Zeitstandinnendruck	16 MPa/20°C/min. 1h 4,3 MPa/95°C/min. 22h 3,5 Mpa/95°C/min. 1000h	EN 921

Die Rohre entsprechen den oben aufgeführten Anforderungen.

Reiskirchen, 24.10.2005

  
-----  
Hans Ulrich Stamm  
- Geschäftsleitung -



  
-----  
Herbert Schmidt  
- Qualitätswesen -