



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach  
A-1010 Wien, Schuberttring 14  
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0\* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25  
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium  
für Wirtschaft, Familie und Jugend



## ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes  
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser<sup>1)</sup>

<b>Registrierungsnummer</b>	<b>Produkt</b>
<b>ÖVGW/GRIS W 1.448</b>	Rohre aus Polyethylen hoher Dichte
<b>Gültigkeitsdauer</b>	<b>EUCALENE</b>
<b>bis Ende August 2016</b>	für den Einsatz in Trinkwasserleitungen (PE 80) in den Dimensionen
<b>Inhaber</b>	DN/OD 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 SDR 11, PN 10 (c=1,6) und PN 12,5 (c=1,25)
<b>Kabelwerk Eupen AG</b> Malmedyer Strasse 9 4700 Eupen BELGIEN	bzw. (PE 100) in den Dimensionen: DN/OD 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 und 400 SDR 17, PN 8 (c=1,6) und PN 10 (c=1,25)
◆ Vertrieb in Österreich	DN/OD 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 und 400 SDR 11, PN 12,5 (c=1,6) und PN 16 (c=1,25)
Bayerl GmbH Alte Wienerstraße 54 2460 Bruck an der Leitha	sowie Rohre aus Polyethylen hoher Dichte „Resistance to Crack“ (PE 100-RC)
<b>Hersteller</b>	<b>EUCARESIST</b>
Kabelwerk Eupen AG / B	für den Einsatz in Trinkwasserleitungen in den Dimensionen
<b>Prüfart</b>	DN/OD 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 und 400 SDR 17, PN 8 (c=1,6) und PN 10 (c=1,25)
<b>Verlängerungsprüfung</b>	DN/OD 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 und 400 in SDR 11, PN 12,5 (c=1,6) und PN 16 (c=1,25)
<b>Prüfbericht</b>	
408.483-3 vom 19. Juni 2013	
<b>Prüfrichtlinien</b>	
• ÖVGW PW 406/1 (Ausgabe Jänner 2013) • ÖVGW PW 405/1 (Ausgabe November 2012)	

Weitere Angaben siehe Seite 2

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 26. September 2013

  
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer  
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach  
A-1010 Wien, Schuberttring 14  
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0\* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25  
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium  
für Wirtschaft, Familie und Jugend



Produkt (Fortsetzung)

---

<sup>1)</sup> HINWEIS: Durch die Erfüllung der Anforderungen der ÖVGW PW 406/1 und PW 405/1 ist der Inhaber der ÖVGW-Qualitätsmarke aufgrund des Beschlusses des Vorstands des GRIS vom 10.12.2007 gleichzeitig auch berechtigt, das GRIS-Gütezeichen für Rohre und Formstücke im Bereich Trinkwasserversorgung zu führen. Die von der ÖVGW vergebene ÖVGW-Registrierungsnummer gilt diesfalls gleichzeitig auch als GRIS-Registrierungsnummer. Die Kennzeichnung ist am Produkt wie folgt vorzunehmen: ÖVGW/GRIS W 1.448. Das Recht zur Führung des GRIS-Gütezeichens endet mit dem Recht zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke.

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer  
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle